



תאריך: 24/06/2021

לכבוד: משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 15/2021 - מרכז ספורט - קנטרי גדרה

מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,

להלן מענה לשאלות הבהרה שעלו מהמשתתפים במכרז שבנדון.

מובהר פעם נוספת כי התכניות המחייבות הן התכניות שיופצו לביצוע גם במידה ויחולו בהן עדכונים.

בכל מקרה התשלום לקבלן יהיה על פי הכמויות שיבוצעו בפועל.

מס"ד	נושא	שאלה	הפניה	מענה
1	הבהרה להגדרה "פרויקט דומה"			הקמת מרכז ספורט / קאנטרי מתחילת העבודות ועד מסירתן הכוללת, ובכלל זאת: בניית מבנה המשמש כמרכז ספורט / קאנטרי בשטח של 4,000 מ"ר, בניית בריכה מקורה מחוממת וממוזגת אחת לפחות וכן בריכה חיצונית אחת נוספת לפחות (שטח הבריכות לא יפחת מ-200 מ"ר) – כל אלו בפרויקט אחד. לעניין זה יוכר ניסיון הקבלן המציע גם כשימש כקבלן משנה, או ניסיון של קבלן משנה איתו התקשר אשר ניסיונו בפרויקט דומה הוכח באופן ברור וחד משמעי באמצעות המסמכים המעידים והממליצים, הכל בהתאם לכלל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז לעניין זה.
2	דלתות מסגרות ונגרות	חסרות קבוצות פרזול (ברשימות הפרטים יש הפניה לקבוצת פרזול אך לא נמצאת כזאת)	חוברת פרטים S0495A_L02	הושלם. מצורפות חוברות נגרות, מסגרות, אלומיניום עם קבוצות פרזול S0495A_L01-A S0495A_L01-M S0495A_L01-N
3	משטחי אורטגה	אבקש פרט או חתך	כתב כמויות סעיפים 10.01.0265, 10.01.0260, 10.01.0266	הושלם. מצורפים גיליונות S0495A_F01-A0_L_PLOT S0495A_F02-A0_L_PLOT
4	בריכת זרמים	חסר פרט ומפרט	כתב כמויות סעיף 30.01.0100	להלן הפירוט: בריכת ג'קוזי בנפח 2.5 מ"ק עשויה פיברגלס ושכבת גמר אקריל חלק בצבע לבן כדוגמת דגם LAKE תוצרת Astral או שווה ערך. המחיר כולל מסגרת ברזל מגולוון ורגליות לפילוס הבריכה
5	דלתות ומחיצות מלתחות	בפרטים מופיעות מחיצות ודלתות זכוכית חלבית ואילו בכתב הכמויות נדרש HPL. מה נכון?	כתב כמויות סעיפים 12.01.0210, 12.01.0200 וחוברת פרטים S0495A_L01	יש לתמחר לפי התכניות והרשימות.

בכבוד רב,

מור סטרומצה,

PSN ניהול פרויקטים